

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» октября 2023 г., 31240061000207831533

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Белгородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» апреля 2024 г., 11 час. 15 мин. № 2404/006-31/3-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

область Белгородская, Яковлевский городской округ, г. Строитель, ул. 2-я Заводская, д. 2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «26» марта 2024 г., № 2404/006-31/3-П/ПВП, учетный номер проверки 31240061000207831533.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Миненков Александр Юрьевич – начальник ОНД и ПР по Яковлевскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
- Пивнев Алексей Михайлович – заместитель начальника ОНД и ПР по Яковлевскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) имена были проверены после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Белгородская, р-н Яковлевский, п Томаровка, ул Белгородская, Дом 107

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "ТОМАРОВСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ИНН 3121000272, адрес регистрации юридического лица: 309085, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ЯКОВЛЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК ТОМАРОВКА, БЕЛГОРОДСКАЯ УЛИЦА, 107

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» апреля 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «12» апреля 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

08 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты отсутствует знак стоянки мобильного средства пожаротушения (огнетушителя). Место

выявления нарушения: п. Томаровка, ул. Белгородская, д. 107

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 36 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.


Срок устранения нарушения:

2. На объекте защиты в подвальном помещении эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией. Место выявления нарушения: п. Томаровка, ул. Белгородская, д. 107
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
3. На объекте защиты допускается оставление без присмотра включенного в электрическую сеть бытового электроприбора. Место выявления нарушения: п. Томаровка, ул. Белгородская, д. 107
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт и. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
Срок устранения нарушения:
4. На объекте защиты в подвальном помещении допускается хранение различных предметов. Место выявления нарушения: п. Томаровка, ул. Белгородская, д. 107
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР по Яковлевскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС
России по Белгородской области (главный государственный
инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
Миненков Александр Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Пивнев Алексей Михайлович - Заместитель начальника ОНД и ПР по Яковлевскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС
России по Белгородской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному
надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели)), телефон: 84722390065, e-mail:
a.pivnev@31.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «15» минут «12» 04 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих
дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

